

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguch@mai.ru

Управление надзорной деятельности
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-04

Отдел надзорной деятельности Валуйского района г. Валуйки ул. Ст. Разина, 20 3-33-64
grn-valiki@belmchs.ru

Предписание № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад с. Храпово» Валуйского района Белгородской области

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидиального предпринимателя (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности - главного государственного инспектора Валуйского района по пожарному надзору Кучеренко Андрея Александровича № 13 от 05.02.2015 года, « 26 » февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. « 27 » февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. проведена плановая проверка Дербеневым Романом Валерьевичем – дознавателем отдела надзорной деятельности Валуйского района управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области ; терпитопии, зданий и помещений объектов расположенных по адресу: Россия, Белгородская область, Валуйский район с. Храпово ул. Придорожная д.13. совместно с Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад с.Храпово" Потеряхиной Е.В. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	1	Отметка (подпись) о выполнении требований пожарной безопасности
1.	в помещении кухни допускается использование временной электродоводки, (удлинителя питания холодильника).	основание: пункт 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
2.	Для помещения электрощитовой и газовой котельной не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	основание: пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением	01.07.2015
1	2	3	4
5			

		Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».		
3.	В помещении туалета эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	основание: пункт 42 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.07.2015	
4.	На огнетушителях расположенных в здании детского сада не нанесены белой краской порядковые номера.	основание: пункт 475 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.07.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД Валуйского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области
Дербенев Роман Валерьевич

«27» 02 2015 г.

(подпись)

Предписание получила:

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад с.Храпово" Потеряхина Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 02 2015 г.